

ПУШКАРСКАЯ, 100

товарищество собственников жилья

РОССИЯ, Г. ПЕРМЬ, 614051, УЛ. ПУШКАРСКАЯ, 100
Западно-Уральский банк Сбербанка РФ г. Пермь,
БИК 045773603 р/сч 40703810549090170274 к/с 30101810900000000603
ИНН / КПП 5906060128 / 590601001
Тел. 89028382609, 261-54-82, 89026339470

исх. № 47
от 12 мая 2016 года

Прокурору Мотовилихинского
района г. Перми
старшему советнику юстиции
В. Н. Неволину

ТСЖ «Пушкарская, 100»
614051, г. Пермь, ул. Пушкарская, 100
Управляющий Фурашов
Алексей Александрович
тел. 89026339470


Заявление.

Между ТСЖ «Пушкарская, 100» и ООО «Пермская сетевая компания» заключен договор № 61-4041 на снабжение тепловой энергией в сетевой воде и горячей водой многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Пушкарская, 100.

Температура горячей воды в местах водоразбора, в соответствии с указанным договором, постановлением правительства № 354 от 06.05.2011 года и СанПиН 2.1.4.2496-09 должна составлять 60 градусов Цельсия для систем горячего водоснабжения, подключенных по закрытой схеме. Между тем, по данным общедомового узла учета температура подачи горячей воды на входе в дом начиная с 05 мая 2016 года и по настоящее время составляет 32 – 35 градусов в период максимального водоразбора, что не соответствует нормативному. В результате чего жители не получают горячую воду необходимой температуры и жалуются на плохие параметры ГВС.


ТСЖ «Пушкарская, 100», являясь исполнителем коммунальных услуг для жителей дома № 100 по ул. Пушкарская, летом 2015 года неоднократно обращалось в ООО «ПСК» с целью восстановления температуры горячего водоснабжения. Ни одного ответа так и не было получено. Сейчас ситуация повторяется. Жители дома вечером и утром не могут принять душ и отказываются платить за такое «горячее водоснабжение».

ООО «Пермская сетевая компания» на обращения не реагирует. Температура ГВС не соответствует нормативной.



На основании изложенного, ТСЖ «Пушкарская, 100» убедительно просит незамедлительно принять меры прокурорского реагирования, направленные на установление параметров горячей воды в соответствии с договором и указанным нормативом.

С уважением,
Управляющий
ТСЖ «Пушкарская, 100»



А. А. Фурашов