

**АКТ**

**проведения проверки качества коммунальной услуги**

Дата проведения: 28 июня 2016 года  
Время проверки: 10 часов 05 минут

Комиссия в составе:

Управляющий ТСЖ, Пушкинская, 100 "Фурасов Алексей"  
Александрович т. 89026339440; Слесарь ТСЖ, Пушкинская, 100"  
Перфилов Николай Васильевич, т. 89494754489  
Представитель ООО "Пермские сетевая компания" - не явился

Провела проверку качества коммунальной услуги: **горячее водоснабжение.**

**УСТАНОВИЛА:**

На момент проведения проверки температура ГВС в многоквартирном доме составляла 41,00 град. Цельсия

В ходе проверки использованы данные термометра ТТЖ-М, исп. S/N 08868. Дата выпуска 01.2015г. Межповерочный интервал 3 года. Цена деления 0,5 °C

**ВЫВОДЫ:**

По результатам проведения замеров в многоквартирном доме, по адресу: г. Пермь, Пушкинская, 100 установлен факт оказания коммунальной услуги горячего водоснабжения ненадлежащего качества. Температура горячего водоснабжения на вводе в многоквартирный дом, ниже установленных СанПиН 2.1.4.2496-09 в 60 град. Цельсия по причине ненадлежащего оказания услуги централизованного горячего водоснабжения ресурсоснабжающей организацией.

Подписи членов комиссии:

Алексей / Фурасов А.А.  
Николай / Перфилов  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

На общедомовом приборе  
ИИМ 2300 S/N КИ046  
В.З.  $t = 40,8^{\circ}\text{C}$   
Н.З.  $t = 40,2^{\circ}\text{C}$   
обратки  $t = 36,9^{\circ}\text{C}$