

АКТ
о проведении замеров.

г. Пермь

29 мая 2015 года.
время 09.48

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Управляющий ТСЖ «Пушкарская, 100» Фурашов Алексей Александрович, 89026339470,

Слесарь ТСЖ «Пушкарская, 100» Перфилов Николай Васильевич, 89194757459,

Представитель ООО «Пермская сетевая компания» Не явился

провели на вводах в дом № 100 по ул. Пушкарская замеры температуры горячего водоснабжения в следующих местах:

Ввод горячего водоснабжения во второй шестнадцати этажной панельной блок – секции
дома № 100 по ул. Пушкарская(2 подъезд)

Результаты замеров.

Температура подачи горячего водоснабжения

<u>Верхняя зона</u>	<u>$T_1 = 45,1^{\circ}\text{C}$</u>	<u>ЦМ 2300</u>
<u>Нижняя зона</u>	<u>$T_3 = 43,8^{\circ}\text{C}$</u>	<u>НКЦ 046</u>

Время замеров 09.50

Ввод горячего водоснабжения в 4,5 этажной панельной блок – секции дома № 100 по ул.
Пушкарская(4, 5 подъезд).

Результаты замеров.

Температура подачи горячего водоснабжения

<u>Подача ГВС</u>	<u>$T_1 = 45,8^{\circ}\text{C}$</u>	<u>ЦМ 2300</u>
		<u>НКВ 223</u>

Время замеров 10.06

Ввод горячего водоснабжения в шестой шестнадцати этажной кирпичной блок – секции дома № 100 по ул. Пушкарская(6 подъезд).


Результаты замеров.


Температура подачи горячего водоснабжения

Верхняя зона $T_1 = 45,1 \text{ } ^\circ\text{C}$ ЦМ 2300
Нижняя зона $T_3 = 45,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ NWA 104

Время замеров 09.56

Измерение температуры произведено с помощью приборов учета тепловой энергии ГВС, допущенных к эксплуатации надлежащим образом и с действующим сроком метрологической поверки: _____

Управляющий ТСЖ  Фурашов А. А.

Слесарь ТСЖ  Перфилов Н.В.

Представитель
ООО «ПСК» _____ / _____ /

Акт составлен в 2 экз. – по одному для каждой из сторон.